

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa RTA – REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA, empresa com sede à Rua Dom Aguirre, 515, Parque Industrial Taquaral – São Paulo / SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.429.640/0001-11, forneceu equipamentos eletrônicos discriminados abaixo nas tabelas 1 e 2 para a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT - CNPJ: 15.102.288/0022.07 - em aliança com a COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO – CITEPE-PQS- Petroquímica Suape, plantas de POY-PET-PTA, instalados no endereço abaixo:

Fábrica: Complexo Industrial Portuário de Suape, SN

KM 10 – ZI-3B – Município de Ipojuca – PE

CEP: 55590-000

Tabela 1-UPS (nobreak de uso industrial para subestações e instrumentação)

UPS do tipo industrial Padrão Petrobras N2760 ip31, com pintura N1735 condição 2, interfaces Rs232, Rs484, Modbus e Profibus.

FIGURA DA N2760	AUTONOMIA (horas)	POTÊNCIA EM kVA/kW	QTD	ENTRADA	SAÍDA
A2	3	5	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
			1	120 x 150 Ah / 10 h	
A2	3	9	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
			1	120 x 300 Ah / 10 h	
A2	3	6	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
			1	120 x 175 Ah / 10 h	
A2		40	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
A4		70	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
A4		60	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
	3		1	180 x 750 Ah / 10 h	
	1		1	180 x 500 Ah / 10 h	
	1		1	180 x 450 Ah / 10 h	

A2		25	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
	1			120 x 300 Ah / 10 h	
A2		5	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
	3		1	120 x 150 Ah / 10 h	
A2		9	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
A4		75	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
	3		1	120 x 300 Ah / 10 h	
	1		1	180x1000AH/10h	
A2		20	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
A4		75	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
	3		1	120 x 500 Ah / 10 h	
	1		1	180x1250ah/10h	
A2		6	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
A3		5			120V 1F 60Hz
	3		1	120 X 175 Ah / 10 h	
	1		1	120 x 150 Ah / 10 h	
A2		9	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
A3		9	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
	3		1	120 x 300 Ah / 10 h	
	1		1	120 x 300 Ah / 10 h	
A2		5	1	480V 3F 60Hz 65kA	120V 1F 60Hz
A4		55	1	480V 3F 60Hz 65kA	208/120V 3F 60Hz
	3		1	120 x 150 Ah / 10 h	
	1		1	180 x700Ah / 10 h	

Tabela 2 – Reticadores /Carregadores de baterias de uso industrial para subestações e instrumentação)

Retificadores industriais padrão Petrobras Norma N-332 com , ip31, com pintura N1735, condição 2, interfaces Rs232, Rs484, Modbus e Profibus.

EQUIP.	AUTONOMIA EM HORAS	QTD	ENTRADA	SAÍDA
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 15 A
BAT.	3	1	60 Elementos	75Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 100 A
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 100 A
BAT.	3	1	60 Elementos	400Ah/10h
BAT.	3	1	60 Elementos	400Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc /25 A
BAT.	3	1	60 Elementos	75Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 75 A
BAT.	3	2	60 Elementos	200Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 200 A
BAT.	3	2	60 Elementos	350Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 75 A
BAT.	3	2	60 Elementos	200Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 100 A
BAT.	3	2	60 Elementos	150Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 100 A
BAT.	3	2	60 Elementos	350Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 200 A
BAT.	3	2	60 Elementos	450Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 15 A
BAT.	3	1	60 Elementos	75Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc /35 A
BAT.	3	1	60 Elementos	100Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 25 A
BAT.	3	1	60 Elementos	100Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 125 A
BAT.	3	2	61 Elementos	250Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 15 A
BAT.	3	1	61 Elementos	75Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc /35 A
BAT.	3	1	61 Elementos	100Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 15 A
BAT.	3	1	61 Elementos	75 Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 200 A
BAT.	3	2	60 Elementos	150 Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 15 A

BAT.	3	2	60 Elementos	75 Ah/10h
RET.		2	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 25 A
BAT.	3	2	60 Elementos	100 Ah/10h
RET.		1	480V 3F 60Hz 65kA	125Vcc / 15 A
BAT.	3	1	60 Elementos	75Ah/10h

Informamos que os equipamentos e serviços foram entregues e instalados dentro dos prazos contratados, que estamos satisfeitos com o desempenho dos equipamentos e no momento estamos satisfeitos com o atendimento técnico prestado.

Recife, 06 de maio de 2013

Anacleto Dantas de O. Filho

Rp Suplimentos 119999

Construtora Norberto Odebrecht S/A

Odebrecht – Anacleto Dantas De Oliveira Filho